

## Hochlast-Zeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV im Jahr 2022

### Berechnungsgrundlage

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2022 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-13-739) vom 11.12.2013.

Bei Kunden mit singular genutzten Betriebsmitteln in der Mittelspannungsebene verweisen wir auf das Hochlastzeitfenster (HS/MS-Ebene) der Bayernwerk Netz GmbH.

**Im Netzgebiet der Stromnetz Pullach GmbH ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster:**

| Hochlastzeitfenster 2022 |  | Frühling | Sommer | Herbst        | Winter                         |
|--------------------------|--|----------|--------|---------------|--------------------------------|
| MS                       | von - bis<br>von - bis<br>von - bis<br>von - bis |          |        |               | 09:00 - 13:30<br>17:00 - 19:00 |
| MS/NS                    | von - bis<br>von - bis<br>von - bis<br>von - bis |          |        | 17:00 – 20:00 | 16:45 – 19:45                  |
| NS                       | von - bis<br>von - bis<br>von - bis<br>von - bis |          |        | 17:00 – 20:00 | 16:45 – 19:45                  |

Beispiele: 07:30 - 08:45 Uhr bedeutet von 07:30:00 bis 08:44:59  
16:30 - 19:30 Uhr bedeutet von 16:30:00 bis 19:29:59

### Jahreszeiten nach BNetzA:

Frühling 01.03. - 31.05.  
Sommer 01.06. - 31.08.  
Herbst 01.09. - 30.11.  
Winter 01.12. - 28/29.02.

### Umsetzung:

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag bis Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten. Feiertage sind Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der deutschen Einheit, Allerheiligen, Weihnachten (24.-26.12.).

| Voraussetzungen |                        |                |                    |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Netzebene       | Erheblichkeitsschwelle | Bagatellgrenze | Mindestverlagerung |
| MS              | 20%                    | 500,00 €       | 100 kW             |
| MS/NS           | 30%                    | 500,00 €       | 100 kW             |
| NS              | 30%                    | 500,00 €       | 100 kW             |

### Auszug aus der Festlegung der BNetzA:

"Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. Dabei ist auf die jeweilige Netz- bzw. Umspannebene abzustellen. ...

Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich. ... Es wird eine Bagatellgrenze in Höhe von 500€ angesetzt. Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500 € beträgt. ..."